

WARUNKI PODŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI ENERGETYCZNEJ

1. Wynajmujący zapewnia dostawę energii elektrycznej do rozdzielnic polowych ustawionych w odległości do 25 m od namiotu.
2. Dostawa energii elektrycznej umożliwi gniazda odpowiadające zamówionej mocy.
3. Każdy odbiorca powinien posiadać przystosowaną do swoich potrzeb rozdzielnicę wewnętrzną z zabezpieczeniami nadprądowymi i różnicowo-prądowymi, wraz z kablem zasilającym typu **H07RN-F** (kabel w izolacji gumowej) o długości min. 25mb zakończonym wtyką (IP 44) odpowiadającą zamówionej mocy:
 - Wtyka 1-fazowa 16A (230V), - odpowiada pakietowi 3kW
 - Wtyka 3-fazowa 16A/5 (400V) - odpowiada pakietowi 10kW
 - Wtyka 3-fazowa 32A/5 (400V) - odpowiada pakietowi 20kW
 - Wtyka 3-fazowa 63A/5 (400V) - odpowiada pakietowi 40kW
4. Instalacja elektryczna wewnętrzna musi być wykonana zgodnie z PN, i posiadać aktualne badania rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
5. Wynajmujący nie odpowiada za wadliwe podłączenia do sieci, brak kabli zasilających, wadliwe urządzenia elektryczne.
6. W przypadku stwierdzenia, że instalacja elektryczna obiektu przyłączanego jest wykonana nieprawidłowo w wyniku czego stwarza zagrożenie lub zaburza funkcjonowanie systemu zasilającego zostanie odłączona, bez możliwości ubiegania się o zwrot wpłaconej opłaty pakietowej przyłączeniowej.